

## Fachausschuss Elektrotechnik

der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale  
für Sicherheit und Gesundheit – BGZ  
des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften



# BG

Federführung:  
Berufsgenossenschaft  
der Feinmechanik  
und Elektrotechnik

Fachausschuss Elektrotechnik, Postfach 51 05 80, 50941 Köln

Diehl AKO Stiftung & Co. KG  
Pfanterstrasse 75  
88239 Wangen i.A

Ihre Zeichen/Nachricht vom

Unser Zeichen (Bitte stets angeben)

Bearbeiter

☎ (02 21) 37 78-

Datum

UB.010.17

PI/Ow

6312

12.04.2006

### Unbedenklichkeitsbescheinigung

#### Erzeugnis:

Selbsttätig wirkende Schaltstelle (ENS)

#### Typ:

PLATINUM-ENS

#### Bestimmungsgemäße Verwendung:

Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion. Die Schaltstelle ist integraler Bestandteil der PV-Wechselrichter-Familie PLATINUM.

#### Prüfgrundlage:

DIN V VDE V 0126-1-1(2006-02)

"Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz"

Das Sicherheitskonzept des o.g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird spätestens

**31.12.2010**

ungültig.

- Mehlem -  
Leiter der Prüf- und  
Zertifizierungsstelle