



Fachausschuss Elektrotechnik
Gustav-Heinemann-Ufer 130

Prüf- und Zertifizierungsstelle
50968 Köln

Diehl AKO Stiftung & Co. KG
Pffannerstraße 75
88239 Wangen im Allgäu

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen UB.010.17 PI / wg
(bitte stets angeben):
Ansprechperson: Herr Pohl
Telefon: +49 221 3778-6301
Fax: +49 221 3778-6322
E-Mail: pohl.wolfgang@bgetf.de
Datum: 30.10.2008

Unbedenklichkeitsbescheinigung 08020

Erzeugnis:	Selbsttätig wirkende Schaltstelle
Typ:	PLATINUM-ENS-1PTL , PLATINUM-ENS-3PTL
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion. Die Schaltstelle ist integrierter Bestandteil der PV-Wechselrichter-Serie: PLATINUM TL
Prüfgrundlagen: DIN V VDE V 0126-1-1 (2006-02)	„Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz“

Das in KW 41, 2008, Az.: UB.010.17/06-2573 geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

31.12.2013

- Mehlem -
Leiter der Prüf- und
Zertifizierungsstelle